

Жилищник - злостный нарушитель!

Автор: Admin2

19.03.2016 09:47 - Обновлено 19.03.2016 11:19

Судом установлено! ГБУ «Жилищник района Ясенево» несет ответственность за жизнь и здоровье людей, находящихся в помещениях жилого дома.

ГБУ "Жилищник района Ясенево" впал в амнезию и помнит только о том, чтобы с жителей получить денежные знаки за неисполнение своих прямых обязанностей. Все силы сотрудников Жилищника брошены на составление списков жителей, не желающих оплачивать неоказанные услуги. На это Жилищник не жалеет ни сил, ни времени - и в бешеном темпе штампует искивые заявления на жителей. Денег на оплату госпошлины Жилищник тоже не жалеет.

Именем Российской Федерации ГБУ "Жилищник района Ясенево" признан виновным!

В конце 2015 года Федеральный судья Т. Ю. Козина Черемушкинского районного суда вынесла три мотивированных решения о признании ГБУ "Жилищник района Ясенево" виновным в затоплении жилых помещений и невыполнении требований противопожарной безопасности.

А вы еще продолжаете вносить оплату за содержание и ремонт?

Решение № 2-8845/2015-2-8845/2015-М-9429/2015 от 9 декабря 2015 г. по делу № 2-8845/2015
Черемушкинский районный суд г.Москвы. Подписание
Суть спора: Прочие искивые дела

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

09 декабря 2015года г.Москва

Черемушкинский районный суд г.Москвы в составе председательствующего судьи Козиной Т.Ю.,

при секретаре Гитимановой Н. В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-8845/15 по иску Зелениной В. Н. к ГБУ «Жилищник района Ясенево» о возмещении ущерба, причиненного затоплением квартиры,

Жилищник - злостный нарушитель!

Автор: Admin2

19.03.2016 09:47 - Обновлено 19.03.2016 11:19

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 164-168 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Зелениной В. Н. удовлетворить частично.

Взыскать с ГБУ «Жилищник района Ясенево» в пользу Зелениной В. Н. материальный «даные изъять» руб.,

расходы по оплате экспертизы «даные изъять» руб.,

расходы на оплату услуг представителя «даные изъять» руб.,

Расходы по оформлению доверенности «даные изъять» руб.,

расходы по оплате почтовыми «даные изъять» руб., всего «даные изъять» руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Черемушинский районный суд г. Москвы.

Судья Т.Ю. Козина

Полный текст Решения

Решение № 2-9003/2015 2-9003/2015-M-9595/2015 M-9595/2015 от 8 декабря 2015 г. по делу № 2-9003/2015

Черемушинский районный суд г. Москвы, гражданское

Суть спора: Прочие искивые дела

Полный текст Решения по ссылке - <http://sudact.ru/regular/doc/LSyLDoCPsTLw/>

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

08 декабря 2015 года г. Москва

Черемушинский районный суд г. Москвы в составе председательствующего судьи Козиной Т.Ю.,

при секретаре Козаревой Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-9003/15 по иску Дормидонтова В.В. к ГБУ «Жилищник района Ясенево» о возмещении ущерба, причиненного залповым квартирой.

На основании изложенного и руководствуясь ст. ст. 164-168 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Дормидонтова В.В. удовлетворить частично.

Взыскать с ГБУ «Жилищник района Ясенево» в пользу Дормидонтова В.В. материальный ущерб «даные изъять» руб.,

расходы по оплате экспертизы «даные изъять» руб.,

расходы на оплату услуг представителя «даные изъять» руб.,

расходы по оплате почтовыми «даные изъять» руб., всего «даные изъять» руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Черемушинский районный суд г. Москвы.

Судья Т.Ю. Козина

Полный текст Решения

Решение № 2-8570/2015 2-8570/2015-M-9097/2015 M-9097/2015 от 10 декабря 2015 г. по делу № 2-8570/2015

Черемушинский районный суд г. Москвы, гражданское

Суть спора: Прочие искивые дела

Полный текст Решения по ссылке - <http://sudact.ru/regular/doc/VY5vJfXex9ZQ/>

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

10 декабря 2015 года г. Москва

Черемушинский районный суд г. Москвы в составе судьи Козиной Т.Ю.,

С участием помощника прокурора Черемушинской межрайонной прокуратуры г. Москвы Медведевой И.Д.

при секретаре Козаревой Ю.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело № 2-8570/15 по иску Черемушинского межрайонного прокурора г. Москвы в интересах неопределенного круга лиц к ГБУ «Жилищник района Ясенево» об обязанности устранить нарушения пожарной безопасности.

РЕШИЛ:

Исковые требования Черемушинского межрайонного прокурора г. Москвы удовлетворить полностью.

Обязать ГБУ «Жилищник района Ясенево» выполнить следующие мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности на объекте по адресу: «адрес»:

- Провести периодические испытания системы противопожарной защиты, в соответствии с п.61 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3.5 ГОСТ Р 53300-2009.

Обеспечить наличие в помещении диспетчерского пункта инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты объекта в соответствии с п.64 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.

Обеспечить наличие табличек с номером телефона вызова пожарной охраны в соответствии с п.6 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.

Устранить загромождение эвакуационных выходов различными материалами в соответствии с п.36(а) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г.

Провести проверку работоспособности сети противопожарного водопровода в соответствии с п.55 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

- Произвести перекачку пожарных рукавов на новую катушку в соответствии с п.57 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 205.04.2012 №390.

Оборудование внутреннего противопожарного водопровода привести в соответствии с техническими требованиями (допущено частичное оснащение пожарных рукавов пожарными рукавами меньшего диаметра) в соответствии со ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.1 СП 10.13130.2009.

- На выведенных наружу пожарных патрубках установить соединительные головки диаметром 80 мм для присоединения рукавов пожарных автоматов в соответствии со ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.1 СП 10.13130.2009.

Установить задвижку на обводной линии водопровода на входе водопровода в соответствии со ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.15 СП 10.13130.2009.

- Двери лестничных клеток оснастить уплотнителями в притворах в соответствии с п. 33 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390, ст.4.6 Федеральный закон от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.2.7 СП 1.13130.2009.

- Провести эксплуатационные испытания наружных пожарных лестниц в соответствии с п.24 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390.

- Оснастить все светильники колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника в соответствии с п.42(в) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Установить замкнутное остекление в дверях лестничных клеток в соответствии со ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.2.7 СП 1.13130.2009.

Демонтировать замки на дверях эвакуационных выходов, открытие которых осуществляется при помощи ключа в соответствии с п.35 ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Демонтировать дополнительные двери в лифтовых холлах, препятствующие свободной эвакуации людей в соответствии с п.36(б) ППР в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.12. №390.

Устранить электропроводку в объеме незадымляемой лестничной клетки (проложены кабельные линии сети интернет) в соответствии со ст.4; ст.6 Федерального закона от 22.07.2008г. №123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 4.4.4. СП 1.13130.2009.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме через Черемушинский районный суд г. Москвы.

Полный текст

Полный текст Решения по ссылке - <http://sudact.ru/regular/doc/VY5vJfXex9ZQ/>