

Ширяев, опять Ширяев! Что делает футболист в системе ЖКХ?

Автор: Admin2

11.10.2018 09:57 - Обновлено 11.10.2018 12:13

Что ни день, то появляется информация о произволе в системе ЖКХ. На директора жУлищника уже столько собрано отрицательного материала, что пора Ширяева признать профнепригодным и отправить его опять [гонять мяч на футбольном поле.](#)

В квартиры потребителей должна поступать горячая вода не ниже 60 градусов. Именно за эту температуру с жителей ежемесячно собирают деньги. Многие установили в квартирах счетчики потребления воды. Но, чтобы расход воды был больше, жУлищные деятели подают горячую воду ниже положенной температуры.

Житель района вызвал великих коммунальных специалистов к себе в квартиру, которые сами и подтвердили нарушение п. 2.4 СанПин и п. 5, прил.2, Постановления Правительства РФ № 354.

Вместо 60 градусов, из горячего крана течет вода 54 градуса:

«ТВЕРЖДАЮ»

И.о. главного инженера «ЖУЛИЩНИК» р.н. Истринский
Васильев А.В.
2018г.

г. Москва
Подготовлен дата
16.10.2018

Дом _____ кв. _____
Ф.И.О. Ширяев И.С.
Телефон _____

АКТ № 2018

О (об) Обслуживании в квартире

Аккредитованная организация (О) «ЖУЛИЩНИК» района Истринский Администрации И.Р.
г. Москва, ул. Васильевская, д. 18, кв. 18
В адресу: Октябрьский район, д. 18, кв. 18

Квартира характеристика: этаж _____, количество этажей _____
Содержание: _____, состояние: _____, тип: _____, назначение: _____
Квартира расположена на _____ этаже, состоит из _____ комнат, принят/принята
Установлены (не установлены) счетчики холодной/горячей воды/газа/электричества
Эксп. № _____, инв. № _____, ГВС № _____, поэтаж. _____

Результаты обследования:
На момент обследования в квартире
установлено 18 счетчиков 18
в этом количестве водопровод 54°С
на входе в квартиру 60°С

Выявлено: температура воды на счетчике для
водоснабжения ниже нормы 54°С
и не соответствует требованиям

Своеим именем: _____
Подписи: _____
Житель квартиры _____
Собственник помещения _____

Ширяев, опять Ширяев! Что делает футболист в системе ЖКХ?

Автор: Admin2

11.10.2018 09:57 - Обновлено 11.10.2018 12:13

Ширяев приносит извинения, но делать перерасчет, по всей видимости, не собирается. Да, и письмо составлено не понятно кому - то ли Павлову Д. С., то ли Дмитрию Михайловичу:



Опять или снова проблему собираются решать за счет жителей. Из ответа следует, что причина недопоставки горячей воды кроется в квартирах потребителей. Элементарный подмес холодной воды в смесителе соседи не в состоянии сделать. А вот теплотери на вводе горячей воды в здание - на совести Жилищника, который взялся управлять домами.

Температура в соседнем доме - 55,5 градусов. И здесь виноваты соседи? Директор Ширяев, где еще 4,5 градуса?

Ширяев, опять Ширяев! Что делает футболист в системе ЖКХ?

Автор: Admin2

11.10.2018 09:57 - Обновлено 11.10.2018 12:13



В последнее время у Ширяева хорошо получается только два дела. Одно - это развешивать на квартиры жителей уведомления о вымогательстве денежных средств за непредоставленные услуги. И второе - вставлять заглушки в канализационную систему, приводя к порче общее имущество граждан и превращая жилое помещение в нежилое.



Ширяев, опять Ширяев! Что делает футболист в системе ЖКХ?

Автор: Admin2

11.10.2018 09:57 - Обновлено 11.10.2018 12:13

| КОГДА ТРЕБОВАТЬ ПЕРЕРАСЧЁТ | |
|---|--|
| ОТОПЛЕНИЕ Температура воздуха в квартире должна быть не менее +18°C в отопный период +20°C . Допустимое снижение ночью не > 3°C . Сокращение дней (с 5.00 до 0.00) не допускается. Допустимый перерыв в отоплении не более: 24 суммарно в течение 1 месяца 16 одновременно (если температура от +18°C до +10°C, не > 4 ч)* | ВОДОСНАБЖЕНИЕ Холодная вода Допустимый перерыв подачи: 8 суммарно в течение 1 месяца 4 одновременно* Горячая вода 60-75°C норма. Допустимое оплодение не > 5°C ночью и не > 3°C днём (с 5.00 до 0.00 ч). За каждые 2°C отклонения от нормы плата за услугу снижается на 0,1%. За каждый час подачи горячей воды, температура которой была < 40°C , плата производится по тарифу за холодную воду. Допустимый перерыв подачи: 8 суммарно в течение 1 месяца 4 одновременно* при аварии на туевой магистрали - 24 ч подряд* |
| ГАЗ Допустимый перерыв газоснабжения: 4 суммарно в течение 1 месяца.* | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ Допустимый перерыв электро-снабжения: 2 часа при наличии 2 независимых источников питания 24 часа при наличии 1 источника.* |

*За каждый час отклонения от нормы плата снижается на 0,15%.
Ис. постановления Правительства РФ № 354 «О предоставлении коммунальных услуг...»