



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
УПРАВА РАЙОНА ЯСЕНЕВО ГОРОДА МОСКВЫ

Юго-Западный административный округ

Ул. Паустовского, д.8, корп.1, Москва, 117463  
Телефон: (495) 422-26-44, факс: (495) 422-26-44  
ОКПО 13535369, ОГРН 1027728017239, ИНН/КПП 728273782/772801001

E-mail: Yasenevo@uzao.mos.ru  
<http://uzao.mos.ru>

30.03.2010г № ЯС З-80/0

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

[REDACTED]

Уважаемый [REDACTED]

Управа района Ясенево на Ваше обращение по вопросу обустройства помещения консьержа в доме по адресу: ул. Вильнюсская, д.6 сообщает следующее.

Организацией ООО «Коммунал Сервис» (г. Москва, ул. 2-я Синичкина д.4, кор.12, тел. 223-68-38) по вышеуказанному адресу проведены работы по переустройству консьержного помещения с целью организации дежурства консьержа и оказания жителям сервисных услуг по приему и доставке продуктовых заказов.

Данные работы проведены по согласованию с жителями, план размещения консьержного помещения обсуждался с инициативной группой и старшим по дому. Одна из дверей запасного выхода, в связи с длительным её не использованием перекрыта помещением консьержа, выполненного из легковозводимой алюминиевой конструкции. Данное помещение смонтировано таким образом, что в случае необходимости, возможно использование запасной двери для выхода жителей из подъезда через помещение консьержа.

Монтаж легковозводимых алюминиевых конструкций на месте ранее установленного консьержного помещения в холле первого этажа не является перепланировкой, и, соответственно, не требует согласования в органах Государственного надзора.

Заместитель главы управы

А.В. Капул  
422-69-25

Т.Л. Журавлёва

## ЗАПРОС В УПРАВУ ЯСЕНЕВО

Отправлено через сайт uzao.mos.ru 11.03.2010

В холле подъезда нашего дома по адресу ул. Вильнюсская, д.6 недавно было возведено сооружение непонятного назначения. Оно возведено с грубейшим нарушением норм противопожарной безопасности, перегорожены двери выхода из подъезда. Таким образом для входа и выхода осталась только одна дверь (вместо нескольких по проекту), что в случае экстренной эвакуации жителей может привести к давке с соответствующими последствиями.

На вопросы жителей к людям, имеющим отношение к данной постройке никаких разъяснений не получено, никаких правоустанавливающих документов не предъявлено. Прошу вас провести проверку законности возведения строения в холле жилого дома, сообщить название и реквизиты организации, располагающейся на этой площади, предоставить документы о согласовании строительства с Государственной Инспекцией по пожарному надзору.

Ответ дать письменно в соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. №59-ФЗ.

С уважением,